



Ville de Pointe-Claire
 Usine de traitement de l'eau
 243, chemin Bord-du-Lac
 Pointe-Claire (Québec) H9S 4K7
 Téléphone : (514) 630-1223
 Télécopieur : (514) 630-1267

SUBSTANCES ORGANIQUES (4 fois par année) 2009

PARAMÈTRES	CMA ug / L	2009-02-16	2009-05-11	2009-08-03	2009-11-23
Atrazine et ses métabolites	5	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3
Azinphos-méthyle	20	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3
Bromoxynil	5	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4
Carbaryl	90	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2
Carbofuran	90	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2
Chlorpyrifos	90	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2
Cyanazine	10	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2
Diazinon	20	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2
Dicamba	120	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6
Dichloro-2,4 phénoxyacétique, acide (2,4-D)	100	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03
Diméthoate	20	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2
Diquat	70	< 15	< 15	< 15	< 15
Diuron	150	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3
Glyphosate	280	< 10	< 10	< 10	< 10
Malathion	190	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2
Méthoxychlore	900	< 0,03	< 0,03	< 0,03	< 0,03
Métolachlore	50	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2
Métribuzine	80	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2
Paraquat (en dichlorures)	10	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6
Parathion	50	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2
Phorate	2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2
Piclorame	190	< 0,06	< 0,06	< 0,06	< 0,06
Simazine	10	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2
Terbufos	1	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2
Trifluraline	45	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2
Benzène	5	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2
Benzo(a)pyrène	0,01	< 0,003	< 0,003	< 0,003	< 0,003
Chlorure de vinyle	2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2
Dichloro-1,1 éthylène	14	< 1	< 1	< 1	< 1
Dichloro-1,2 benzène	200	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2
Dichloro-1,4 benzène	5	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2
Dichloro-1,2 éthane	5	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
Dichlorométhane	50	< 0,9	< 0,9	< 0,9	< 0,9
Dichloro-2,4 phénol	900	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6
Monochlorobenzène	80	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2
Pentachlorophénol	60	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4
Tétrachloroéthylène	30	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2
Tétrachloro-2,3,4,6 phénol	100	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4
Tétrachlorure de carbone	5	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2
Trichloro-2,4,6 phénol	5	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4
Trichloroéthylène	50	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1

* Échantillon prélevé le 12 mai 2008.

TRIALOMÉTHANE TOTAUX (THM: 4 fois par année)

	CMA ⁽¹⁾ µg/L	2009-02-16	2009-05-12	2009-08-04	2009-10-24
Ville de Pointe-Claire		37	60	67	51
Moyenne	80	58	60	55	54
Ville de Kirkland		39	55	65	52
Moyenne	80	61	62	55	53
Ville de Beaconsfield		36	63	78	64
Moyenne	80	67	68	64	60
Ville de Baie D'Urfé		53	62	82	65
Moyenne	80	78	78	71	66

CMA: Concentration Maximale Admissible par le MDDEP.

⁽¹⁾Dans le cas des THM, la norme s'applique sur la moyenne des quatres trimestres antérieurs.

⁽²⁾Depuis le 1er juin 2006, chacunes des villes desservies par l'usine de traitement d'eau de Pointe-Claire doivent faire contrôler les trihalométhanes sur leur réseau d'aqueduc.